



Контрольно-счетная палата Нижегородской области

Кремль, корп. 10, Нижний Новгород, 603082
тел./факс: 8(831) 435-60-85/8 (831) 435-60-86, www.ksp.r52.ru, e-mail: kspno@ksp.r52.ru.

№ 12. 2018 от 11-11/1399

На № _____

Директору ГБУ «Областной
центр социального
обслуживания граждан
пожилого возраста и
инвалидов»
Мысляковой Е.Н.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

для принятия мер по устранению выявленных нарушений

Контрольно-счетной палатой Нижегородской области на основании статей 2 и 17 Закона области от 08.10.2010 № 156-З «О контрольно-счетной палате Нижегородской области» и в соответствии с утвержденным планом контрольной работы на 2018 год проведена встречная проверка целевого и эффективного расходования средств областного бюджета, выделенных в 2018 году в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 – 2020 годы» государственной программы «Социальная поддержка граждан Нижегородской области» возглавляемого Вами учреждения.

Проведенной проверкой установлены следующие нарушения и недостатки.

1. В нарушение п. 6.3.3 Свода правил 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 14.11.2016 № 798/пр при составлении локального сметного расчета на выполнение работ по текущему ремонту туалета для лиц с ограниченными возможностями не предусмотрена установка опорных поручней к унитазу и раковине.

Акт выполненных работ (ф. КС) подписан 20.08.2018 однако на момент проверки (07.11.2018) туалет для лиц с ограниченными возможностями не функционирует, нет подводки воды к смесителю для раковины, отсутствуют опорные поручни раковины и унитаза.

Вх. № *101-03-641*
от *13.12.2018*

2. В соответствии с контрактом (от 12.09.2018 № 1042417) срок выполнения работ по капитальному ремонту площадки перед входом и по установке электроподъемника установлен 1 ноября 2018 года. Однако на дату проверки работы по контракту не выполнены, учреждением проводится претензионная работа.

В соответствии со ст. 22 Закона Нижегородской области от 08.10.2010 №156-З «О контрольно-счетной палате Нижегородской области», в целях принятия мер по устранению выявленных нарушений и замечаний, предлагаю:

1. Не допускать нарушений требований свода правил 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 14.11.2016 № 798/пр.

2. Обеспечить ввод в эксплуатацию туалета для лиц с ограниченными возможностями и выполнение работ по капитальному ремонту площадки перед входом и по установке электроподъемника.

3. Рассмотреть вопрос о целесообразности применения мер дисциплинарного воздействия к должностным лицам, допустившим указанные нарушения и недостатки.

Представление должно быть рассмотрено в течение одного месяца со дня его получения. Информацию о принятых мерах по устранению нарушений с приложением копий подтверждающих документов, заверенных в установленном порядке, направить в адрес контрольно-счетной палаты Нижегородской области.

Обращаю внимание, что Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за невыполнение в установленный срок законного представления органа государственного финансового контроля (п. 20 статьи 19.5).

И. о. председателя



Н. С. Осипова