

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ  
«28» февраля 2022 г.  
учётный № проверки: 52220061000200995736



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Нижегородской области**

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-11-00, факс. 200-11-70 (код - 831), e-mail: [info@nnov.52.mchs.gov.ru](mailto:info@nnov.52.mchs.gov.ru)

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-11-00, факс. 200-11-70 (код — 831), e-mail: [info@nnov.52.mchs.gov.ru](mailto:info@nnov.52.mchs.gov.ru)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Варнавинскому району**

Нижегородская область, р.п. Варнавино, ул. Нижегородская, д. 25 тел. 8(83158) 3-53-01, e-mail: [ondpr-varnavino@nnov.52.mchs.gov.ru](mailto:ondpr-varnavino@nnov.52.mchs.gov.ru)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 6/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственному бюджетному учреждению «Комплексный центр соци-  
ального обслуживания населения Варнавинского района»  
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Варнавинского  
района Нижегородской области по пожарному надзору Нечаева Сергея Владимировича  
№ 6 от 17.01.2022 года

в период с «14» февраля 2022 г. по «28» февраля 2022 г.

Начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по  
Варнавинскому району капитаном внутренней службы Нечаевым Сергеем  
Владимировичем; инспектором отделения надзорной деятельности и профилактиче-  
ской работы по Варнавинскому району лейтенантом внутренней службы Жалбу Анной  
Андреевной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
органа государственного пожарного надзора)

проведено надзорное мероприятие  
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор  
Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслу-  
живания населения Варнавинского района» Шамина Марина Александровна  
(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со  
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле  
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:



№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5

*Здание объекта социальной защиты, расположенное по адресу: 606760, Нижегородская область, Варнавинский район, р.п. Варнавино, ул. Нижегородская, д. 37А;*

1.	<p>Правообладатель объекта защиты, при эксплуатации автоматической пожарной сигнализации сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.</p>	<p>Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 54</p>	<p>01.06.2022</p>	
----	--	---	-------------------	--

*Здание объекта производственного назначения, расположенного по адресу: 606760, Нижегородская область, Варнавинский район, р.п. Варнавино, ул. Нижегородская, д. 37Б;*

2.	<p>Правообладатель объекта защиты, при эксплуатации автоматической пожарной сигнализации сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.</p>	<p>Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 54</p>	<p>01.06.2022</p>	
----	--	---	-------------------	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор Государственного бюджетного учреждения  
«Комплексный центр социального обслуживания населения  
Варнавинского района» Шамина Марина Александровна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Главный государственный инспектор Варнавинского района  
по пожарному надзору Нечаев Сергей Владимирович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.